

മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള എ.ബി.സി. ലൈൻ

219(3651) ശ്രീ. എം. എസ്. അരുൺ കുമാർ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള എ.ബി.സി. ലൈനുകളുടെ കണക്കും നേത്ര വിഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത കേബിളും സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?

(എ&ബി) മാവേലിക്കര സബ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള HT ABC ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഫീഡിംഗ് റീ-അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തികളും കൂടി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31-നകം പ്രസ്തുത ലൈൻ ചാർജ്ജ് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ മാവേലിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു HT കൺസ്യൂമറാണ്. മാവേലിക്കര ആശുപത്രിയിലെ നേത്രവിഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്റർ ഇതേ പ്രിമിസസ്സിലെ ഒരു കെട്ടിടമായാൽ, ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ചുമതല അതാത് ആശുപത്രികളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നേത്രവിഭാഗം ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല.

ജീവനക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

220(3652) ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 കാലയളവിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് മുഖാന്തരമാണോ പരിരക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയത്; സ്കീംഡ്, അൺസ്കീംഡ് എന്നീ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരേ പ്രീമിയം നിരക്കാണോ; വിശദമാക്കുമോ?